



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division, GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001123/FNOC/COL/2021/0166
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 18, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 01-Jul-21
आवेदक का नाम / Applicant Name : THE WOODSTOCK SCHOOL SECRETORY : VEENA GUPTA

आवेदक का पता / Applicant Address : C-96, GOVIND PURI, THATIPUR, GWALIOR GWALIOR 474001
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 9 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 10455 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : SURVEY NO 185,187,190, PATWARI H.NO- 43, GRAM
KEDARPUR, SHIV PURI LINK ROAD, GWALIOR NAGAR NIGAM
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100001123 भवन हेतु प्रोविजनल फायर अनापति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

विषयांतर्गत आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी इन्जीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था कृपया अनिवार्य होगा :-

1. Access.



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001123/FNOC/COL/2021/0166
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 18, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 01-Jul-21
आवेदक का नाम / Applicant Name : THE WOODSTOCK SCHOOL SECRETORY : VEENA GUPTA

2. Wet Riser.
3. Down Comer,
4. Hose Reel,
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जाचक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001123/FNOC/COL/2021/0166
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 18, 2021 जाचक की तिथि / Dispatch Date : 01-Jul-21
आवेदक का नाम / Applicant Name : THE WOODSTOCK SCHOOL SECRETORY : VEENA GUPTA

16. Emergency Light.

17. Auto D.G. Set.

18. Illuminated Exit Sign.

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से शिथिल निर्माण/उपयोग की सहमति स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समझ-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण करने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदुपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभाग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100001123/FNOC/COL/2021/0166
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 18, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 01-Jul-21
आवेदक का नाम / Applicant Name : THE WOODSTOCK SCHOOL SECRETORY : VEENA GUPTA

अतः उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

**Sanjay
Mehta**

Digitally signed by Sanjay Mehta
DN: cn=, o=Personel,
postalCode=452001, st=Madhya Pradesh,
2.5.4.20=854dc39ccca7e7f826b14d8601bc
27e42705b38ba8b11245b6655c49b7,
serialNumber=C3C8408E1824870F87F1ND
351C2965F983B80880,
serialNumber=4FC0427FA64D26D7381A8
4E0C308C3269E2708ACAF008032E03
95F4993F501, cn=Sanjay Mehta
Date: 2021.07.01 16:20:31 +05'30'

Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM

GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh